

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство образования и науки
Мурманской области
Министр
Н.Н. Карпенко

_____ Г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАПОУ МО «МИК»

_____ Г.С. Шатило

Приказ от 30.12.2016г. № 2003

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Мурманской области
«Мурманский индустриальный колледж»
(ГАПОУ МО «МИК»)**

**Мурманск
2017**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1.1. Наименование (вид) объекта: **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».**

Лицензия: «14» апреля 2015г. № 29-15 серия 51Л01, номер бланка 0000219
свидетельство о государственной аккредитации: серия 51 АО1 №0000125, выдана 30 апреля 2015 г.

1.2. Адрес объекта: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24, 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 80, 184635, г. Мурманск, Жилой район Рослякова, ул. Приморская, д.2

e-mail: gregor@murindkol.ru, телефон /факс (815-2) 47-29-59

1.3. Сведения о размещении объекта:

1 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24:

- отдельно стоящее здание, состоящее из 3 этажей, общей площадью 5551 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да 1100 кв.м.

2 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 80

- отдельно стоящее здание, состоящее из 4 этажей, общей площадью 6299,3 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да 600 кв.м.

3 корпус: 184635, г. Мурманск, Жилой район Росляково, ул. Приморская, д.2

- отдельно стоящее здание, состоящее из 4 этажей, общей площадью 577,1 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да 1270 кв.м.

1.4. Год постройки здания – 1 корпус и 2 корпус 1967-1968г., 3 корпус 1977 г., заменены трубы отопления в подвале, произведен капитальный ремонт теплового пункта. Текущий косметический ремонт произведен в 2013, 2014, 2015, 2016 гг.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2017-2019 годы,

капитального – по согласованию с Министерством образования и науки Мурманской области

1.6. Название учреждения

полное юридическое наименование – согласно Уставу:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».

краткое наименование: ГАПОУ МО «МИК»

1.7. Юридический адрес учреждения:

183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство образования и науки Мурманской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

183025, г. Мурманск, ул. Трудовые резервы, д.4,

Контактные телефоны-8(8152)446377, факс-8(8152)440320

Адрес электронной почты: e-mail: edco@gov-murman.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **образование.**

2.2. Виды оказываемых услуг реализация основных профессиональных образовательных программ- **программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, профессиональное обучение, дополнительное образование.**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - **на объекте**

2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети, взрослые трудоспособного возраста

2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственной развития.

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: - 1400 человек.

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться с двух направлений до остановки Приморская, Фестивальная.

1 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24 (проезд автобусами 11, 53, 24, 19 до оста. Фестивальная / МСЧ Севрыба).

2 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 80 (проезд автобусами 11, 53, 24, 19 до оста. Фестивальная / МСЧ Севрыба)

3 корпус: 184635, г. Мурманск, Жилой район Росляково, ул. Приморская, д.2 (проезд автобусами 105, 33р до оста. Приморская)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 время движения (пешком) от 5 до 10 минут от остановки Фестивальная до колледжа, от остановки Приморская до колледжа 2 минуты.

3.2.2 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.3 перекрестки: регулируемый пешеходный переход

3.2.4 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет.

3.2.5 Перепады высоты на пути: есть, их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-В, ДУ, А

	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД», «ДЧ-В»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В, ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В, ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У),ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,С,Г,У),ВНД (К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В, ВНД (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ГАПОУ МО «МИК» (ОСИ) доступен частично избирательно (О,С,Г,У), временно не доступно (К).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - 2017-2020 г.г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – доступность основных структурных элементов объекта
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование

1) Собственника ОСИ - Министерство образования и науки Мурманской области.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» февраля 2017 г.,
2. Акта обследования объекта: № от «13» февраля 2017 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г. Мурманск

«13» февраля 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».**

Лицензия: «14» апреля 2015г. № 29-15 серия 51Л01, номер бланка 0000219
свидетельство о государственной аккредитации: серия 51 АО1 №0000125, выдана 30 апреля 2015 г.

1.2. Адрес объекта: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24, 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 80, 184635, г. Мурманск, Жилой район Рослякова, ул. Приморская, д.2

e-mail: gregor@murindkol.ru, телефон /факс (815-2) 47-29-59

1.3. Сведения о размещении объекта:

1 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24:

- отдельно стоящее здание, состоящее из 3 этажей, общей площадью 5551 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да 1100 кв.м.

2 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 80

- отдельно стоящее здание, состоящее из 4 этажей, общей площадью 6299,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да 600 кв.м.

3 корпус: 184635, г. Мурманск, Жилой район Росляково, ул. Приморская, д.2

- отдельно стоящее здание, состоящее из 4 этажей, общей площадью 577,1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да 1270 кв.м.

1.4. Год постройки здания – 1 корпус и 2 корпус 1967-1968г., 3 корпус 1977 г., заменены трубы отопления в подвале, произведен капитальный ремонт теплового пункта. Текущий косметический ремонт произведен в 2013, 2014, 2015, 2016 гг.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2017-2019 годы,

капитального – по согласованию с Министерством образования и науки Мурманской области

1.6. Название учреждения

полное юридическое наименование – согласно Уставу:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».

краткое наименование: ГАПОУ МО «МИК»

1.7. Юридический адрес учреждения:

183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство образования и науки Мурманской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
183025, г. Мурманск, ул. Трудовые резервы, д.4,
Контактные телефоны-8(8152)446377, факс-8(8152)440320
Адрес электронной почты: e-mail: edco@gov-murman.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.7. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **образование.**

2.8. Виды оказываемых услуг реализация основных профессиональных образовательных программ- **программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, профессиональное обучение, дополнительное образование.**

2.9. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - **на объекте**

2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети, взрослые трудоспособного возраста

2.10. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственной развития.

2.11. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: - 1400 человек.

2.12. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться с двух направлений до остановки Приморская, Фестивальная.

1 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24 (проезд автобусами 11, 53, 24, 19 до оста. Фестивальная / МСЧ Севрыба).

2 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 80 (проезд автобусами 11, 53, 24, 19 до оста. Фестивальная / МСЧ Севрыба)

3 корпус: 184635, г. Мурманск, Жилой район Росляково, ул. Приморская, д.2 (проезд автобусами 105, 33р до оста. Приморская)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 время движения (пешком) от 5 до 10 минут от остановки Фестивальная до колледжа, от остановки Приморская до колледжа 2 минуты.

3.2.2 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.3 перекрестки: регулируемый пешеходный переход

3.2.4 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет.

3.2.5 Перепады высоты на пути: есть, их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-В, ДУ, А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД», «ДЧ-В»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В, ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В, ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,У),ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,С,Г,У),ВНД (К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В, ВНД (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ГАПОУ МО «МИК» (ОСИ) доступен частично избирательно (О,С,Г,У), временно не доступно (К).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://murindkol.ru/>

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г.Мурманск

«13» февраля 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».**

Лицензия: «14» апреля 2015г. № 29-15 серия 51Л01, номер бланка 0000219
свидетельство о государственной аккредитации: серия 51 АО1 №0000125, выдана 30 апреля 2015 г.

1.2. Адрес объекта: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24, 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 80, 184635, г. Мурманск, Жилой район Рослякова, ул. Приморская, д.2

e-mail: gregor@murindkol.ru, телефон /факс (815-2) 47-29-59

1.3. Сведения о размещении объекта:

1 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24:

- отдельно стоящее здание, состоящее из 3 этажей, общей площадью 5551 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да 1100 кв.м.

2 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 80

- отдельно стоящее здание, состоящее из 4 этажей, общей площадью 6299,3 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да 600 кв.м.

3 корпус: 184635, г. Мурманск, Жилой район Росляково, ул. Приморская, д.2

- отдельно стоящее здание, состоящее из 4 этажей, общей площадью 577,1 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да 1270 кв.м.

1.4. Год постройки здания – 1 корпус и 2 корпус 1967-1968г., 3 корпус 1977 г., заменены трубы отопления в подвале, произведен капитальный ремонт теплового пункта. Текущий косметический ремонт произведен в 2013, 2014, 2015, 2016 гг.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2017-2019 годы,

капитального – по согласованию с Министерством образования и науки Мурманской области

1.6. Название учреждения

полное юридическое наименование – согласно Уставу:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».

краткое наименование: ГАПОУ МО «МИК»

1.7. Юридический адрес учреждения:

183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.13. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **образование.**

2.14. Виды оказываемых услуг реализация основных профессиональных образовательных программ- **программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, профессиональное обучение, дополнительное образование.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться с двух направлений до остановки Приморская, Фестивальная.

1 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24 (проезд автобусами 11, 53, 24, 19 до оста. Фестивальная / МСЧ Севрыба).

2 корпус: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 80 (проезд автобусами 11, 53, 24, 19 до оста. Фестивальная / МСЧ Севрыба)

3 корпус: 184635, г. Мурманск, Жилой район Росляково, ул. Приморская, д.2 (проезд автобусами 105, 33р до оста. Приморская)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 время движения (пешком) от 5 до 10 минут от остановки Фестивальная до колледжа, от остановки Приморская до колледжа 2 минуты.

3.2.2 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.3 перекрестки: регулируемый пешеходный переход

3.2.4 информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет.

3.2.5 Перепады высоты на пути: есть, их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-В, ДУ, А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД», «ДЧ-В»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В, ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В, ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,),ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,С,Г,),ВНД (К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В, ВНД (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - 2017-2019 г.г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – доступность основных структурных элементов объекта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

1) Собственника ОСИ – Министерство образования и науки Мурманской области.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ___ л. |
| 3. Путей движения в здании | на ___ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ___ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___ л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте | на ___ л. |
| 8. поэтажные планы, паспорт БТИ | на ___ л. |

Руководитель
рабочей группы

директор Шатило Г.С.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Начальник отдела по воспитательной и социальной работе Кулиш Л.И.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Начальник хозяйственного отдела Кательников А. И.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Начальник отдела по учебно-производственной работе и безопасности Рекун Н.П.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Техник по эксплуатации зданий Чаенко В.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Техник по эксплуатации зданий Зайцев С.И.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Главный специалист управления Ленинского округа города Мурманска Кустышев В.Е.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть		11, 44	Нет тактильных средств на маршруте движения	Г, С	Установка тактильных средств на маршруте движения	
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть		12, 13			Установка маршрута движения	Ограждение опасных зон
1.3.	Лестница (наружная)	есть		44	Отсутствие подъемной платформы	О	Разработать архитектурно - строительное решение, запланировать кап. ремонт	
1.4.	Пандус (наружный)	нет						
1.5.	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения	О, Г, С	Установка средств информационной поддержки, запланировать кап. ремонт	

II Заключение по зоне:

		Приложение	Рекомендации
--	--	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД(К)	Рис.1		Ремонт капитальный и текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К).

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Подгорная дом 80

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть		1	Нет тактильных средств на маршруте движения	Г, С	Установка тактильных средств на маршруте движения	
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть		2,3			Установка маршрута движения	Ограждение опасных зон
1.3.	Лестница (наружная)	нет		4				
1.4.	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие подъемной платформы	О	Установка наружного пандуса	
1.5.	Автостоянка и парковка	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информация поддержка на всех путях движения	О, Г, С	Установка средств информационной поддержки	
--	-------------------------	--	--	--	---	---------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД(К)	Рис.1		Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К).

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж». 184635 Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская дом 2.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть		21	Нет тактильных средств на маршруте движения	Г, С	Установка тактильных средств на маршруте движения	
1.2.	Путь (пути) движения на территории	нет		22, 24	Нет мест отдыха на территории	О, С	Оборудовать мест отдыха на территории колледжа	Ограждение опасных зон

1.3.	Лестница (наружная)	нет						
1.4.	Пандус (наружный)	нет						
1.5.	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информация поддержка на всех путях движения, не оборудованы места отдыха на участке	О, Г, С	Оборудования мест отдыха на участке	Установка средств информационной поддержки

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД(К)	Рис.1		Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К).

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4	11			Запланировать кап. ремонт по согласованию с МиН МО	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Установить	К	Приобрести переносной пандус	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	14				Убрать пороги
2.4	Дверь (входная)	есть		15	Отсутствуют фиксаторы	К,О,С	Установить противоударную защитную полосу, фиксаторы	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		16	Отсутствует противоударная защитная полоса	О, С	установить противоударную защитную полосу	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие с нормативами	Текущий ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона 2. «Вход в здание»	ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К)			Текущий и капитальный ремонт. Приобретение переносного пандуса
-------------------------	----------------------------	--	--	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж»
183001, г. Мурманск, ул. Подгорная дом 80

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	5	1	Установить	К	Установить пандус	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	5				Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть		5	Отсутствуют фиксаторы	К,О,С	Установить противоударную защитную полосу, фиксаторы	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Отсутствует противоударная защитная полоса	О, С	установить противоударную защитную полосу	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие с нормативами	Текущий ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 2. «Вход в здание»	ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К)			Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У);
недоступно (К)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж»
184635 Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская дом 2.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть		25				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	1,2,3	26, 28, 29, 30	Отсутствие подъёмно - трансформируемого устройства		Запланировать кап. ремонт по согласованию с МиН МО	Кап. ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	1,2,3	31, 32, 33	Отсутствуют фиксаторы	К,О,С	Установить противоударную защитную полосу, фиксаторы	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Отсутствует противоударная защитная полоса	О, С	установить противоударную защитную полосу	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие с нормативами	Текущий ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 2. «Вход в здание»	ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К)			Текущий и капитальный ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К)

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	4	43	Отсутствуют информационные таблички о препятствиях	К, О, С	Установить информационные таблички о препятствиях	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	4	45	Отсутствуют рифленые напольные указатели у крайних ступеней лестничных маршей	О, С	Привести лестницу в соответствие с нормативными требованиями и. Установка рифленых напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Разработать проект на установку подъемного оборудования	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Проектом здания не предусмотрен	

3.5	Дверь	есть		4	19				Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть							Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует рифленные напольные указатели у крайних ступеней лестничных маршей, отсутствует предупредит ельная информация о препятствиях	К, О, С	Привести в соответствие с нормативны ми требованиям и		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 3. Пути движения внутри здания (в.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У), ВДН (К)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Подгорная дом 80

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
----------	--------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------------

	планировочного элемента	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	5	6	Отсутствуют информационные таблички о препятствиях	К, О, С	Установить информационные таблички о препятствиях	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	5	7	Отсутствуют рифленые напольные указатели у крайних ступеней лестничных маршей	О, С	Привести лестницу в соответствие с нормативными требованиями и. Установка рифленых напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Разработать проект на установку подъемного оборудования	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Проектом здания не предусмотрен	
3.5	Дверь	есть		5				Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5					Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует рифленые напольные указатели у крайних ступеней	К, О, С	Привести в соответствие с нормативными требованиями и	Текущий ремонт

					лестничных маршей, отсутствует предупредительная информация о препятствиях			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 3. Пути движения внутри здания (в.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У), ВДН (К)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВДН - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
 Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
 184635 Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская дом 2.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1,2,3	38, 47	Отсутствуют информационные таблички о препятствиях	К, О, С	Установить информационные таблички о препятствиях	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1,2,3	46	Отсутствуют рифленые напольные указатели у крайних ступеней лестничных маршей	О, С	Привести лестницу в соответствие с нормативными требованиями и. Установка рифленых напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Разработать проект на установку подъемного оборудования	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Проектом здания не предусмотрен	
3.5	Дверь	есть		39, 40				Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,2,3					Не нуждается

					Отсутствует рифленые напольные указатели у крайних ступеней лестничных маршей, отсутствует предупредительная информация о препятствиях	К, О, С	Привести в соответствие с нормативными требованиями	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 3. Пути движения внутри здания (в.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У), ВДН (К)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВДН - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К)

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4	19, 20				Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4	20			Установка пандусов, демонтаж порогов	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	4	20				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					Установка указателей, поручни	Текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона 4. «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»	ДЧ-В (О,С,Г,У); ВНД (К)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Подгорная дом 80

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	5	6				Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	5	9		К	Проектом здания не предусмотрена возможность доступа	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					Установка указателей, поручни	Текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4. «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»	ДЧ-В (О,С,Г,У); ВНД (К)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
184635 Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская дом 2.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1	36				Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	2	40			Установка пандусов, демонтаж порогов	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	1	42				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					Установка указателей, поручни	Текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4. «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»	ДЧ-В (О,С,Г,У); ВНД (К)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К)

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	4	17, 18	Отсутствуют информирующие обозначения помещений табличками с рельефными знаками Отсутствие кабинки для МГН	С, К	Установить таблички с рельефными знаками. Установка тактильной полосы от входа к унитазу	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	4					Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне						Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона 5. Санитарно- гигиенические помещения		ДЧ-И (О,С, Г,У); ВНД (К)	Текущий ремонт
---	--	--------------------------------------	----------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Подгорная дом 80

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	8	Отсутствуют информирующие обозначения помещений табличками с рельефными знаками Отсутствие кабинки для МГН	С,К	Установить таблички с рельефными знаками. Установка тактильной полосы от входа к унитазу	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	5					Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне						Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 5. Санитарно-гигиенические помещения		ДЧ-И (О,С, Г,У); ВНД (К)		Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский индустриальный колледж».
184635 Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская дом 2.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	1	39, 40	Отсутствуют информирующие обозначения помещений табличками с рельефными знаками Отсутствие кабинки для МГН	С,К	Установить таблички с рельефными знаками. Установка тактильной полосы от входа к унитазу Запланировать кап. ремонт по согласованию с МиН МО	Текущий и капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	1	38				Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне						Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 5. Санитарно-гигиенические помещения		ДЧ-И (О,С, Г,У);		Текущий и капитальный ремонт

		ВНД (К)		
--	--	------------	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К)

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		14	Отсутствие указателей движения		Установка указателей движения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть						
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства отсутствуют	С	Установка тактильных средств	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информации должна быть комплексной для всех категорий инвалидов и соответствовать ГОСТ	Г, С	Привести систему средств информации в соответствие с ГОСТ	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 6. Системы информации на объекте.	ДЧ-И(О,С,Г,У); ВНД (К)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».
183001, г. Мурманск, ул. Подгорная дом 80

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		48	Отсутствие указателей движения		Установка указателей движения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Акустические средства отсутствуют	С, Г, О, У, К	Установка акустических средств	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства отсутствуют	С	Установка тактильных средств	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информации должна быть комплексной для всех категорий инвалидов и соответствовать ГОСТ	Г, С	Привести систему средств информации в соответствие с ГОСТ	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 6. Системы информации на объекте.	ДЧ-И(О,С,Г,У); ВНД (К)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж».

184635 Мурманск, жилой район Росляково, ул. Приморская дом 2.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		23	Отсутствие указателей движения		Установка указателей движения	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Акустические средства отсутствуют	С, Г, О, У, К	Установка акустических средств	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства отсутствуют	С	Установка тактильных средств	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информации должна быть комплексной для всех категорий инвалидов и соответствовать ГОСТ	Г, С	Привести систему средств информации в соответствие с ГОСТ	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 6. Системы информации на объекте.	ДЧ-И(О,С,Г,У); ВНД (К)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно (О,С,Г,У); недоступно (К)